



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laboratoř

Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD

vydává

O V Ě Ř E N Í

environmentálního prohlášení o produktu

č. 3013EPD- 25 - 0304

Organizace:

MANDÍK, a.s.

IČO: 26718405

Hostomice, Dobříšská 550, okres Beroun, PSČ 26724

Produkt:

Klapky odvodu kouře

Typ produktu:

SEDM

SEDM-L

SEDS-L

MSD-S

MSD-R

Popis produktu:

Klapky odvodu kouře jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení. V případě požáru systém pro odvod kouře a tepla otevře klapky v zasaženém úseku a tím umožní odtahovým ventilátorům odvádět zplodiny hoření a teplo z ohrožených prostorů.

Pravidla produktové
kategorie (PCR):

ČSN EN 15804+A2:2022 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu –
Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán pro ověřování environmentálního prohlášení o produktu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., provedl nezávislé ověření environmentálního prohlášení o produktu v souladu s požadavky ČSN ISO 14025:2006 a pravidly Národního programu environmentálního značení (NPEZ), 2017.

Ověření se vydává na základě Zprávy o posuzování LCA studie a ověřování EPD č. P-3013EPD-25-0304 ze dne 16.09.2025, která uvádí zjištění certifikačního orgánu a podmínky platnosti Ověření. Platnost Ověření byla stanovena do 31.10.2029.

Datum vydání: 16.09.2025



V 7 .

Mgr. Barbora Vlasatá

vedoucí certifikačního orgánu pro EPD



K: 23007
O EPD MANDÍK

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 00 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 tel.: +420 281 017 216 info@vups.cz www.vups.cz

Výtisk č. 1